



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Г.Тобольск

(место составления предписания)

« 24 » августа 20 17 г

(дата составления)

14 час.00мин.

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

№ 57/5018-П

Выдано: Муниципальному автономному образовательному учреждению «ЛИЦЕЙ»
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Предписание составлено: Северо-Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Главным государственным инспектором отдела по надзору в энергетике по Тюменской области Родиной Натальей Николаевной
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №57/5018 от 19 мая 2017г. заместителя руководителя Дмитриева А.Н.

В присутствии:

заведующей хозяйством Дорошенко Татьяны Алексеевны

(должности, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Реквизиты нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)				Срок устранения нарушения
		наименование	дата принятия	№	номер пункта (часть, статья)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Руководителем Потребителя	ПТЭЭП	13.01.2	6	1.2.3	01.11.2017.

	соответствующим документом не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов организации, для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок		003			
2.	Не создана энергослужба укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом и не заключен договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией	ПТЭЭП	13.01.2 003	6	1.2.1	01.11.2017.
3.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»	ПОТЭУ	24.07.20 13	328н	3.13.	01.11.2017.
4.	Не проведены профилактические испытания вводных кабельных линий 0,4кВ.	ПТЭЭП	13.01.2 003	6	2.4.28	01.11.2017.
5.	Не заведен журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании	ПТЭЭП	13.01.2 003	6	1.8.9.	01.11.2017.
6.	Не предоставлен «Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации»	ПОТЭУ	24.07.20 13	328н	8.1	01.11.2017.
7.	Не пересмотрена инструкция ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП	13.01.2 003	6	1.8.8.	01.11.2017.
8.	В электрощитовой учебного корпуса в вводном щите не выполнено буквенное и цветное обозначение PEN шины	ПУЭ	7изд.		1.1.29	01.11.2017.
9.	С внутренней стороны щита освещения ЩАО-1 отсутствуют надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников.	ПТЭЭП	13.01.2 003	6	2.12.5	01.11.2017.

	соответственно через них получающих питание					
10.	В электрощитовой и ВРУ столовой, защитные средства хранятся с нарушением правил	ИПиИСЗ	30.06.2003	261	1.3.	01.11.2017.
11.	В ВРУ-0,4кВ столовой загрязнен кабельный канал	ПТЭЭП	13.01.2003	6	2.4.20	01.11.2017.
12.	В подвале кабельная линия, проложенная по стене к щиту автоматики, не закреплена	ПУЭ	6 изд.		2.3.15	01.11.2017.
13.	В подвале не заземлены металлические лотки кабельных линий	ПУЭ	7 изд.		1.7.76	01.11.2017.
14.	В подвале открыто проложенные проводники заземления не окрашены в черный цвет	ПТЭЭП	13.01.2003.	6	2.7.7.	01.11.2017.
15.	В подвале кабельная линия проложенная на бойлер, не закреплена	ПУЭ	6 изд.		2.3.15.	01.11.2017.
16.	В подвале не уплотнены проходы кабелей в трубе в электрощитовую учебного корпуса	ПТЭЭП	13.01.2003.	6	2.2.3.	01.11.2017.
17.	Не выполнены опознавательные знаки у мест ввода заземляющих проводников в здания	ПУЭ	13.01.2003.	6	1.7.118	01.11.2017.


За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью ___ статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в срок до « 05 » 11 2017 г. уведомить

Северо-Уральское управление Ростехнадзора Тюменская обл. г.Тюмень, ул.Хохрякова, 10

(наименование, адрес органа государственного контроля (надзора))

Предписание выдано (выдал):



Родина Н.Н.

(расшифровка подписи)

Главный государственный инспектор

(должность)

Экземпляр предписания для исполнения получил:

24.08.2017г.

(подпись)

(подпись)

С.В.Катков В.С.

(расшифровка подписи)

директор

(должность)